

WIADOMOŚĆ NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie – rozbudowa i przebudowa"** ZWiK.271.1.2016.

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi wyjaśnienia i modyfikacji zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1.

Proszę o określenie parametrów technicznych blachy trapezowej (grubość blachy, szerokość, wysokość profilu, kolor RAL).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że można przyjąć pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej np. typu T50P dach (f-my Pruszyński) o grub. 0,5/0,7mm lub równoważne. Szczegółowy kolor RAL do uzgodnienia w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie
mgr inż. Janusz Chaber