

WIADOMOŚĆ NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Boryszewska"
ZGK.SEK.271.18.2018.DB(14)

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi wyjaśnienia i modyfikacji zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1.

Proszę o doprecyzowanie jakie pompy mają być przyjęte do przepompowni

Odpowiedź:

Pompy o wydajności 2-3l/s przy wysokości tłoczenia 10-15m sł.w.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie

mgr inż. Janusz Chaber